

ANLEGGSinFORMASJON

Anlegg nr :  
Måler nr :  
  
Klynga 49  
4630 KRISTIANSAND S



Dato:  
11.04.2024  
  
Firma:  
Elektromesteren AS  
  
Telefon:  
48497085

|           |                       |                |                     |                    |              |               |                           |
|-----------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Fordeling | Fordeling leilighet 4 |                | Fra Fordeling       | Hovedtavle kjeller | Ik maks      | <div>KA</div> | <div></div>               |
|           |                       |                | Forankobl.vern      | 40                 | <div>A</div> | Ik min        | <div>KA</div> <div></div> |
| Spenning  | <div>IT</div>         | 230 V          | <div>V</div>        | Jordelektrode      |              | lj maks       | <div>KA</div> <div></div> |
| Kabel     | 10                    | <div>mm2</div> | Ringjord hovedtavle |                    |              | lj min        | <div>KA</div> <div></div> |

| Kurs | Beskrivelse             | Vern |     |    |      | Kabel |     |     |      |
|------|-------------------------|------|-----|----|------|-------|-----|-----|------|
|      |                         | In   | kar | mA | type | mm2   | len | met | r.kl |
| 1    | Hovedsikring            | 40   | C   |    | Aut  | 10    |     |     |      |
| 2    | Overspenningsvern       |      |     |    |      |       |     |     |      |
| 3    | Platetopp               | 25   | C   | 30 | Jfa  | 6     |     | A1  |      |
| 4    | Stekeovn                | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 5    | Oppvaskmaskin           | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 6    | Stikk over kjøkkenbenk  | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 7    | Vaskemaskin             | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 8    | Tørketrommel            | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 9    | VVB                     | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 10   | Stue og utelys          | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 11   | Soverom og gang 2etg    | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 12   | Gang og bod             | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 13   | Bad 1etg og 2etg        | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 14   | Ventilasjon og dataskap | 15   | CK  | 30 | Jfa  | 2.5   |     | A1  |      |
| 15   |                         |      |     |    |      |       |     | A1  |      |