

ANLEGGSEIER

Tommy's Bygg AS

c/o Tommy Andersen Storevollhei 54c
4707 VENNESLA



Dato:

11.04.2024

Behandlet av:

Anders Lindgren Gundersen

Telefon:

48497085

Epost:

post@elektromesteren.no

📍 Anleggsadresse

Klynga 49, 4630 KRISTIANSAND S

Leilighet seksjon 2 dokumentasjon

Egenkontroll av utført arbeid

- ✓ Visuell kontroll utført
- ✓ Alle deksler etc montert på plass
- ✓ Nødvendig merking utført
- ✓ Installasjonen er forskriftsmessig utført
- ✓ Installasjonen er egnet til forutsatt bruk

Rydding etter arbeid

- ✓ Rydding utført
- ✓ Materiell samlet sammen
- ✓ Verktøy samlet sammen

Måling og prøving

- ✓ Anlegg funksjonstestet
- ✓ Jordfeilbrytere testet med testknapp

Isolasjonsmotstand (M Ohm)

>299Mohm

Kontinuitet beskyttelsesleder (Ohm)

0.17

Anders LG

11.04.2024 - Anders Lindgren Gundersen
[installatør / bemyndiget]

Anders LG

11.04.2024 - Anders Lindgren Gundersen
[dokumentansvarlig]