

ANLEGGSEIER

Tommy's Bygg AS

c/o Tommy Andersen Storevollhei 54c
4707 VENNESLA

Dato:

24.06.2022

Behandlet av:

Sigurd Hægeland

Telefon:

48497085

Epost:

post@elektromesteren.no

📍 Anleggsadresse

Klynga 49, 4630 KRISTIANSAND S

Ekstra arbeid Klynga

Rom / område

Grillbu

Areal (m2)

17,3

Type element

✓ Varmekabel 2-leder

Fabrikat

✓ ØGLÆND

Elnummer / varenummer

1063068

Typebetegnelse

Øs Alu-18

Merkespenning (V)

230

Nom. effekt per element (W)

2900

Nom. effekt per meter (W)

18

Nom. lengde per element (M)

161

Nom. resistans per element (Ohm)

17,20

Utførelse	
✓	Innendørs
✓	Utendørs
✓	Forlagt i gulv
	Forlagt i vegg
	Forlagt i tak
	Forlagt på brennbart underlag
✓	Forlagt på ikke brennbart underlag
	Forlagt på produktspesifikt underlag
✓	Overdekket av betong
	Overdekket av lavtbyggende masse
	Overdekket av asfalt
	Overdekket av belegningsstein / heller
	Overdekket av laminat / parkett
	Overdekket av annet brennbart
	Frostsikring av rør
	Frostsikring av takrenner / nedløp
	Snøsmelteanlegg
	Annet

Antall elementer
1

Areal med varme (m2)
17,3

Flateeffekt per m2 (W)
160

Sikringstype
K

Montasjedybde (cm)
6

CC avstand (cm)
10

Resistans før montering (Ohm)
Ok

Isolasjonsmotstand før montering (MOhm)
Ok

Resistans før tildekking (Ohm)	
Ok	

Isolasjonsmotstand før tildekking (MOhm)	
Ok	

Resistans ved tilkobling (Ohm)	
Ok	

Isolasjonsmotstand ved tilkobling (MOhm)	
Ok	

Regulering	
✓	Regulator med gulvføler
Fabrikat / type	
Elko	

Begrenset til maks 80*c ved	
✓	Planlegging og informasjon, installasjonsveiledningen er fulgt og eier/bruker er informert om korrekt idriftsettelse og bruk samt eventuelle forutsetninger for dette
✓	Utførelse, montasjeanvisningene er fulgt

Personbeskyttelse	
✓	Installasjonsveiledning er fulgt
✓	Jordfeilbryter 30mA
✓	Jordet kabelskjerm
	Jordet netting
	Annet

Bilder og dokumentasjon	
✓	Bruerveiledning overlevert bruker
✓	Nødvendig opplæring gitt
✓	Bilder legges på ordre

S.H

24.06.2022 - Sigurd Hægeland
[installatør / bemyndiget]

S.H

24.06.2022 - Sigurd Hægeland
[dokumentansvarlig]