

Ægir vei 1A 4632 KRISTIANSAND S

ANLEGGSEIER

Tommy's Bygg AS

c/o Tommy Andersen Storevollhei 54c  
4707 VENNESLA

Dato:

11.04.2024

Behandlet av:

Anders Lindgren Gundersen

Telefon:

48497085

Epost:

post@elektromesteren.no

Anleggsadresse

Klynga 49, 4630 KRISTIANSAND S

Leilighet seksjon 1 dokumentasjon

Type installasjon

✓ Nyanlegg

Spenningsystem

✓ 230V IT

Utført i henhold til

✓ NEK 400 2022


Merknader / kommentarer

Lever komplett installasjon i leilighet med ikt punkter.  
Måler plassert i hovedtavle i parkeringskjeller.  
Brannalarm levert iht til prosjektering av autronica. Brannsentral plassert i parkeringskjeller.  
Punkter levert iht til tilbud.  
Utelys styrt av astro ur.

Autorisert Installatør

✓ Børge Olav Eretveit, Elektromesteren AS

Vi erklærer med dette at planlegging og utførelse av denne installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

16.07.2024 - Hans-Kåre Drange  
[ installatør / bemyndiget ]11.04.2024 - Anders Lindgren Gundersen  
[ dokumentansvarlig ]